



zasilanie z RO41
obwód nr 2 - YKY 3x6mm²
zabezpieczenie obwodu Ib=10A



Legenda



YKXS 3x4mm² L = 46m

słupek oświetleniowy - 9W

projektor LED - 50W

Uwaga:

Kabel układać w rurach osłonowych giętkich DVR75 lub równoważnych na całej długości trasy.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń Energa Operator, prace wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Ochrona przeciwporażeniowa dla projektowanego oświetlenia ulicznego - samoczynne wyłączenie zasilania

PROJEKT BUDOWLANY		
Tytuł opracowania		
Projekt zagospodarowania skwerku przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku		
Inwestor	Obiekt	
Muzeum II Wojny Światowej pl. Władysława Bartoszewskiego 1 80-862 Gdańsk	Działka nr ew. 335/6 przy ulicy pl. W. Bartoszewskiego 1 w Gdańsku	
Projektant	Tytuł rysunku	
LandCOM ul. Brazylijska 10a lok. 37 03-946 Warszawa	Schemat zasilania	
	Numer rysunku: E02	Data
Zespół projektowy	Skala: -----	Marzec 2018
Projektował: mgr inż. Jacek Łukasik	MAZ/0085/POOE/03	
Sprawdził: mgr inż. Ryszard Kieś	Wa-28/94	