



LEGENDA:

- centralne ogrzewanie płaszczyznowe (35/25°C) – pod stropem
- centralne ogrzewanie płaszczyznowe (35/25°C) – w posadzce
- ciepło technologiczne (60/40°C)
- ciepło technologiczne (50/40°C)
- woda lodowa (7/12°C)
- instalacja glikolu – odzysk ciepła central wentylacyjnych
- centralne ogrzewanie grzejnikowe (60/40°C)

- szafka ogrzewania płaszczyznowego
- przebieg instalacji przez przegrodę pionową, zabezpieczone pożarowo
- pion instalacji wody lodowej
- pion instalacji ciepła technologicznego
- pion instalacji centralnego ogrzewania
- pion instalacji glikolu

UWAGA:

Przed szafkami ogrzewania płaszczyznowego należy zamontować ręczne zawory równoważące z nastawą, z możliwością odcięcia, pomiaru spadku ciśnienia (przepływu) – montaż na powrocie,

Zawartość tego rysunku /opracowania/ jest chroniona prawem autorskim i nie może być powielana lub wykorzystywana bez zgody autora.		
NAZWA INWESTYCJI: MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK		
SCHEMAT: 		PP: ±0.00=2.65 m n.p.m.
INWESTOR: MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK ul. Długa 81/83 PL 80-831 GDAŃSK		
ADRES INWESTYCJI: GDAŃSK, ul. Wałowa / Stara Stocznia / Na Dylach		
GENERALNY PROJEKTANT: STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp. z o.o. 81-524 GDYNIA ul.Świętopełka 59a		
WSPÓŁPRACUJĄCY: "A-PLAN bis" Sp. z o.o., 81-524 GDYNIA ul.Świętopełka 59a		
BIURO BRANŻOWE:  Firma "RECORD" Sp. z o.o. 80-299 GDAŃSK, ul. Homera 55 tel. 58 340 35 67, fax 58 340 35 69 e-mail: record@record.gda.pl www.record.gda.pl		
IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert Janas	POM/0039/POOS/11
	mgr inż. Elżbieta Pozorska	2748/Gd/86
OPRACOWANIE:	mgr inż. Mała Barzym	POM/0040/POOS/08
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Aleksander Wojczak	GT-III-630/RS/76
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ OPRACOWANIA:		NR TOMU:
PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH I CHŁODNICZYCH		TOM 5B
BRANŻA:	INSTALACJE GRZEWCZE I CHŁODNICZE	DATA:
NAZWA RYSUNKU:	MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK	2012-04
NUMER RYSUNKU:	Rzut poziomu +21.00	NR PROJEKTU:
		-
SKALA:	1:100	FORMAT RYSUNKU:
		800x420 mm
MIWS	PW	GC
RZ	0020	-