



zasilanie z RO41
obwód nr 2 - YKY 3x6mm²
zabezpieczenie obwodu Ib=10A

- Legenda**
- Projektowany kabel YKXS 3x4mm² L=46m
 - Projektowany słup oświetleniowy LED
 - Projektowany naświetlacz LED
 - Istniejący słup z oprawą oświetleniową

Uwaga:
Kabel układać w rurach osłonowych giętkich DVR75 lub równoważnych na całej długości trasy.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń Energa Operator, prace wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Ochrona przeciwporażeniowa dla projektowanego oświetlenia ulicznego - samoczynne wyłączenie zasilania

PROJEKT WYKONAWCZY			
Tytuł opracowania			
Projekt zagospodarowania skwerku przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku			
Inwestor	Muzeum II Wojny Światowej ul. Władysława Bartoszewskiego 1 80-402 Gdańsk	Obiekt	Działka nr ew. 335/6 przy ulicy pl. W. Bartoszewskiego 1 w Gdańsku
Projektant	LandCOM ul. Brzozińska 10a lok. 37 03-946 Warszawa	Tytuł rysunku	Plan oświetlenia
Zespół projektowy	mgr inż. Ryszard Kieł	Numer rysunku: ED1	Data: Marzec 2018
Projektował	mgr inż. Ryszard Kieł	MAZ0085POE03	
Sprawił	mgr inż. Ryszard Kieł	Wa-2894	7