



zasilanie z RO41  
obwód nr 2 - YKY 3x6mm<sup>2</sup>  
zabezpieczenie obwodu Ib=10A

- Legenda**
- Projektowany słupek oświetleniowy LED
  - Projektowany naświetlacz LED
  - Projektowany kabel YKXS 3x4mm<sup>2</sup> L=46m
  - Istniejący słup z oprawą oświetleniową

**Uwaga:**  
Kabel układać w rurach osłonowych giętkich DVR75 lub równoważnych na całej długości trasy.  
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń Energa Operator, prace wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Ochrona przeciwporażeniowa dla projektowanego oświetlenia ulicznego - samoczynne wyłączenie zasilania

PROJEKT BUDOWLANY			
Tytuł opracowania			
Projekt zagospodarowania skwerku przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku			
Inwestor	Obiekt		
Muzeum II Wojny Światowej pl. Władysława Bartoszewskiego 1 80-802 Gdańsk	Działka nr ew. 335/6 przy ulicy pl. W. Bartoszewskiego 1 w Gdańsku		
Projektant	Tytuł rysunku		
LandCOM ul. Brzysłowa 10a lok. 37 83-445 Wągrowo	Plan oświetlenia		
Zespół projektowy	Numer rysunku: EP1	Skala: 1:100	Data: Marzec 2018
Projektował: mgr inż. Jacek Łukasz	MA2008SP00E/03		
Sprawił: mgr inż. Ryszard Kieś	Wa-2894		