

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ POZIOM +16,80

NR	NAZWA	POSADZKA	POW.
+4/01	KLATKA SCHOD. NR1	PŁYTKI CERAMICZNE	20.23
+4/02	PRZEDSIONEK NR1	PŁYTKI CERAMICZNE	3.47
+4/03	WINDA OSOBOWA NR1	PUSTKA	
+4/04	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAMICZNE	50.11
+4/05	ROZDZIELNIA KELNERSKA	PŁYTKI CERAMICZNE	9.02
+4/06	ZMYWALNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	4.29
+4/07	WINDA GASTRONOMICZNA	PUSTKA	
+4/08	KUCHNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	28.44
+4/09	PRZYGOTOWALNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	12.41
+4/10	OBIERALNIA WARZYW	PŁYTKI CERAMICZNE	9.55
+4/11	MAGAZYN ZASOBÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	4.18
+4/11a	MAGAZYN SPOŻYWCZY	PŁYTKI CERAMICZNE	13.03
+4/12	TOALETA PRACOWNIKÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	3.21
+4/13	MAGAZYN NAPOJÓW	PŁYTKI CERAMICZNE	4.13
+4/14	CHŁODNIA/MROŹNIA	PŁYTKI CERAMICZNE	5.70
+4/15	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PŁYTKI CERAMICZNE	1.48
+4/16	SZATNIA DAMSKA	PŁYTKI CERAMICZNE	8.16
+4/17	SZATNIA MĘSKA	PŁYTKI CERAMICZNE	8.96
+4/18	POMIESZCZENIE SOCJALNE	PŁYTKI CERAMICZNE	8.04
+4/19	BIURO	WYKŁ. DYWANOWA	12.50
	RAZEM ZAPLECZE RESTAURACJI		206.9
+4/20	KORYTARZ	PŁYTKI CERAMICZNE	38.92
+4/21	TOALETA DAMSKA	PŁYTKI CERAMICZNE	11.11
+4/22	TOALETA MĘSKA	PŁYTKI CERAMICZNE	13.07
+4/23	WINDY PANORAMICZNE	PUSTKA	
+4/24	SALA RESTAURACYJNA	PŁYTKI KAMIENNE	249.87
	RAZEM RESTAURACJA		313.0
	OGÓŁEM		519.9

Uwaga:
1. Instalację oddymiającą i kompensującą na poziomie +16,80 wykonać z ognioodpornych kanałów blaszanych EI60S120.
2. Odcinek pomiędzy klapą p.poż. a ścianą szczelinową obudować pytami ogniochronnymi EIS 120.
3. Podział na strefy i wydzielenia pożarowe przedstawiono w oddzielnym opracowaniu branżowym (TOM 2A)

LEGENDA

KANAŁY NAWIEWNE
KANAŁY WYWIEWNE
KANAŁY WYWIEWNE Z WC
POWIETRZE ŚWIEŻE
KANAŁY RECYRKULACJI
KANAŁY Z BLACHY NIERDZEWNEJ
ELASTYCZNY PRZEWÓD WYMIARY SOWIEDZI
KANAŁY WYSOKOŚWIETLENIOWE
KANAŁY ODDYMIAJĄCE EIS 120
KANAŁY NAPOWIETRZAJĄCE EIS 120
KANAŁY NAPOWIETRZAJĄCE
KANAŁY W OBUDOWIE EIS 120

1. ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY TYPU NP: CKK 100 LUB RÓWNOWAŻNY
2. ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY TYPU NP: CKK 100 LUB RÓWNOWAŻNY
3. ANEMOSTAT NAWIEWNY TALERZOWY TYPU NP: CKL 125 LUB RÓWNOWAŻNY
4. ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY TYPU NP: CKK 160 LUB RÓWNOWAŻNY
5. NAWIEWNIK PODŁOGOWY TYPU NP: JRV/N-130-130 LUB RÓWNOWAŻNY
6. NAWIEWNIK PODŁOGOWY TYPU NP: BDT-250 LUB RÓWNOWAŻNY
7. KRATKA ODDYMIAJĄCA TYPU NP: STW-1225x625 LUB RÓWNOWAŻNY
8. KRATKA WYCIĄGOWA 800x600 O POW. EFEKT. Aef=0,30m2
9. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA TYPU NP: KWC-400x700 LUB RÓWNOWAŻNY
10. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA TYPU NP: KWC-600x600 LUB RÓWNOWAŻNY
11. KRATKA NAWIEWNA Z MIKROSYSTEMAMI I SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ W WYKONANIU PRZEDSIĘBIORNYM TYPU NP: VGA-1/FKW/pwc/ehp/225/225 LUB RÓWNOWAŻNY
12. KRATKA NAWIEWNA Z MIKROSYSTEMAMI I SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ TYPU NP: VGA-1/FKQ/225/225 LUB RÓWNOWAŻNY
13. ANEMOSTAT WYWIEWNY TALERZOWY TYPU NP: CKK 125 LUB RÓWNOWAŻNY
14. KRATKA ODDYMIAJĄCA ZE ZINTEGROWANĄ PRZEPUSTNICĄ TYPU NP: STW-625x325 + EIS 625x325 LUB RÓWNOWAŻNY
15. KRATKA WYCIĄGOWA 425x225 O POW. EFEKT. Aef=0,05m2
16. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA TYPU NP: KWC-1000x1000 LUB RÓWNOWAŻNY
17. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ TYPU NP: KWC-300x300 + PRKC-300x300 LUB RÓWNOWAŻNY
18. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ TYPU NP: KWC-450x250 + PRKC-450x250 LUB RÓWNOWAŻNY
19. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA TYPU NP: KWC-600x600 LUB RÓWNOWAŻNY
20. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA TYPU NP: KWC-700x700 LUB RÓWNOWAŻNY
21. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA TYPU NP: KWC-900x900 LUB RÓWNOWAŻNY
22. NAWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ TYPU NP: DGJA-SR-J 500 + SAK-J LUB RÓWNOWAŻNY
23. NAWIEWNIK WIROWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ TYPU NP: DGJA-SR-J 310 + SAK-J LUB RÓWNOWAŻNY
24. NAWIEWNIK SZCZELINOWY ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ TYPU NP: DASC-BP/00 LUB RÓWNOWAŻNY
25. DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU TYPU NP: WDA-W-SK W100 LUB RÓWNOWAŻNY
26. KRATKA WYCIĄGOWA 1225x625 O POW. EFEKT. Aef=0,3m2
27. KRATKA ODDYMIAJĄCA ZE ZINTEGROWANĄ PRZEPUSTNICĄ TYPU NP: STW-1025x525 + EIS 1025x525 LUB RÓWNOWAŻNY
28. KRATKA ODDYMIAJĄCA ZE ZINTEGROWANĄ PRZEPUSTNICĄ TYPU NP: STW-825x325 + EIS 825x325 LUB RÓWNOWAŻNY
29. CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA TYPU NP: CSA-1250x800 LUB RÓWNOWAŻNY
30. CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA TYPU NP: CSA-800x800 LUB RÓWNOWAŻNY
31. KRATKA NAPOWIETRZAJĄCA + PRZEPUSTNICA REGULACYJNA (WYCIĄG) TYPU NP: A-120 900x700 LUB RÓWNOWAŻNY
32. NAWIEWNIK WIROWY DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ Z SECZKOWYM TERMICZNYM W WYKONANIU PRZEPRZEMYSŁOWYM DO CHŁODZENIA I OGRZEWANIA TYPU NP: TSA-250 + TRJ/S-200x250, ID=4, WD=43 LUB RÓWNOWAŻNY
33. KRATKA WYCIĄGOWA 825x325 O POW. EFEKT. Aef=0,20m2
34. CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA TYPU NP: CSA-300x200 LUB RÓWNOWAŻNY
35. NAWIEWNIK WIROWY DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ Z SECZKOWYM TERMICZNYM W WYKONANIU PRZEPRZEMYSŁOWYM DO CHŁODZENIA I OGRZEWANIA TYPU NP: TSA-315 + TRJ/S-250x315, ID=4, WD=43 LUB RÓWNOWAŻNY
36. KRATKA ODD