



1. Instalację oddymiającą i kompensującą na poziomie +21,00 wykonać z ognioodpornych kanałów blaszanych E600S120.
2. Odciłek pomiędzy kłapą p.p.oż. a ścianą szczelinową obudować płytami ognioodpornymi EIS 120.
3. Podział na strefy i wydzielenia pożarowe przedstawiono w oddzielnym opracowaniu branżowym (TOM 2A)




TABELA ZMIAN				
LP	SYMBOL ZMIANY	DATA ZMIANY	OPIS ZMIANY	PODPIS AUTORA ZMIANY
1	B	09.2012	ZMIANY I UZUPEŁNIENIA RYSUNKÓW PO WERYFIKACJI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, NIEISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA	

Zawartość tego rysunku /opracowania/ jest chroniona prawem autorskim i nie może być powielana lub wykorzystywana bez zgody autora.

NAZWA INWESTYCJI: MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK

SCHEMAT:  PP:  $\pm 0.00 = 2.65$  m n.p.m.



INWESTOR: MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWE I GDAŃSK

ul. Długa 81/83  
PL 80-831 GDAŃSK

ADRES INWESTYCJI: GDAŃSK, ul. Wałowa / Stara Stocznia

GENERALNY PROJEKTANT:

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "KWADRAT" Sp.z.o.o.  
81-524 GDYNIA ul.Świętopełka 59a

WSPÓŁPRACA:

"A-PLAN bis" Sp. z o.o.,  
81-524 GDYNIA ul.Świętopelka 59a

BIURO BRANŻOWE: 

Firma "RECORD" Sp. z o.o.  
80-299 GDANSK, ul. Hamera 55

16/162 235 204 17 70 ...33  
e-mail: [Minister@Minister.pl](mailto:Minister@Minister.pl) / [www.Minister.pl](http://www.Minister.pl)

TYTUŁ OPRAWIANIA:

INSTALACJE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE

PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Jerzy Bystrzyński	NR UPR.	PODPIS:			
OPRACOWAWE:	mgr inż. Tomasz Witaniewski	1319/GD/83				
	mgr inż. Lukasz Tryc					
	mgr inż. Piotr Narowski					
	mgr inż. Piotr Szmydański					
	mgr inż. Artur Jarema					
	mgr inż. Filip Koczergo					
SPRAWDZICZ:	mgr inż. Tomasz Mróz	5312/GD/92				
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY		NR TOMU:	IV	
BRANŻA:		DATA:		NR PROJEKTU:		
WENTYLACJA		04.2012		-		
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	FORMAT RYSUNKU:			
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ GDAŃSK		1:100	1000x400mm			
Rzut poziomu +21,00		NUMER RYSUNKU:		PUNKTOWANIE:		REZULTAT
		MIWWS	PW	WK	RZ	0010/010
						B