

Gdańsk, dnia 17. czerwca 2020 r.

dotyczy: zapytania ofertowego na *Badanie rynku na organizację plenerowej wystawy czasowej pod tytułem „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.*

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuje, że w związku ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego zapytania, udziela stosownych odpowiedzi:

Pytanie 1.

W wytycznych wspominają Państwo o konieczności zaprojektowania podświetlenia ekspozytorów. Proszę o informację w jakiej odległości znajduje się możliwe do użycia przyłącze elektryczne, oraz czy w naszej gestii będzie poprowadzenie instalacji do tego przyłącza i zabezpieczenie jej?

Odpowiedź :

W odpowiedzi na pytanie. Instalacja elektryczna od przyłącza zlokalizowanego w budynku Muzeum wraz: dostarczeniem odpowiedniego okablowania, jego zabezpieczeniem i wykonaniem pomiarów oporności potwierdzonych certyfikatem leży po stronie realizującego zlecenie. Do przyłącza potrzebne będzie około 100 metrów bieżących kabla. Przyłącze znajduje się na placu zewnętrznym w ścianie elewacji południowej wieży budynku Muzeum po lewej stronie wyjścia ewakuacyjnego. Odległość 100 metrów liczona jest z lekkim zapasem. Kabel powinien zostać przeprowadzony po placu wzdłuż wieży w kierunku fosy, a następnie za balustradą wzdłuż fosy do najbardziej wysuniętego miejsca zaprojektowanej strefy wystawy.

Po stronie wykonawcy leży także zabezpieczenie kabla ułożonego w świetle wyjścia drzwi ewakuacyjnych poprzez zastosowanie progu umożliwiającego ukrycie kabla na długości ok. 2 metrów. **plan sytuacyjny poniżej:** zielona linia - odcinek około 90 metrów, żółty okrąg – wyjście/przyłącze.



Powyższe udzielone wyjaśnienia/doprecyzowania stanowią integralną część zapytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego BIP.